

平成26年度環境測定結果

平成26年度クリーンプラザふじみ年間運転計画														備考	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1号炉		6日	5/7~6/14	15日	11日	1日		20日	17日		28日		運転実績:  運転計画: 		
2号炉		31日	6/11~7/7	8日		11日	20日		28日		14日				
タービン		31日	15日												
共通			6/1~6/14												

排ガス測定	自主規制値又は基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉		
ばいじん	0.01g/m <sup>3</sup> N以下	0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満			年6回測定		
いおう酸化物	10ppm以下	1.6	1.2			3.7			2.5	1.5	2.3			3.4	2	2.9			3.5		0.9	1.6			年6回測定		
窒素酸化物	50ppm以下	30	23			8			23	7	9			36	25	17			28		13	19			年6回測定		
塩化水素	10ppm以下	1.7	1.3			2.1			0.5	1.3	1.1			2.3	1.5	1.6			3.8		0.8	1.6			年6回測定		
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下							0.0000014	0.00014					0.0000021	0.0000081										年2回測定		
水銀	0.05mg/m <sup>3</sup> N以下	0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満			年6回測定	
一酸化炭素	100ppm以下	2	1未満			12			6	8	8			4	8	4			6		4	2			年6回測定		
中排ガス	鉛	0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満			年6回測定	
	カドミウム	0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満			年6回測定	
	亜鉛	—	0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満			年6回測定	

騒音・振動・臭気・排水の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
騒音	午前8時から午後8時	60dB(A)以下	57.3南側									55.9東側			年2回測定	
	午前6時から午前8時、午後8時から午後11時	55dB(A)以下	53.8東側									52.7南側				
	午後11時から午前6時	50dB(A)以下	52.7南側									52.0南側				
		50dB(A)以下	49.0東側									48.5南側				
振動	午前8時から午後8時	65dB以下	37.8南側									37.2南側				
	午後8時から午前8時	60dB(A)以下	38.0南側									36.9南側				
臭気指数	12以下	10未満						10未満				10未満		10未満	年4回測定	6月臭突測定(※3) 煙突出口における臭気指数: 19
排水	下水道法施行令・調布市下水道条例基準以下				水質基準以下						水質基準以下				年2回測定	

周辺大気の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
項目																
浮遊粒子状物質	別紙に記載					●別						●別			○年2回測定	
二酸化いおう						●紙						●紙			○測定場所	
窒素酸化物						●の						●の			・三鷹市立南浦小学校	
塩化水素						●と						●と			・しいの木公園	
ダイオキシン類						●お						●お			○別紙記述参照	
水銀						●り						●り				

放射能に関する測定		放射能値又は放射線値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考	
焼却灰		8,000Bq/kg以下	19	42	16	16	16	20	25	13	26	9	13	不検出	毎月1回測定													
飛灰		(※1: 4,000Bq/kg以下)	262	274	249	257	242	217	234	144	142	140	123	107	毎月1回測定													
排ガス		1Bq/m <sup>3</sup> 以下	不検出1・2	不検出2	不検出1	不検出2	不検出1・2	不検出1・2	不検出1・2	不検出2	不検出1	不検出1・2	不検出1・2	不検出1	毎月1回測定													
排水		1Bq/l以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月1回測定													
空間放射線量率		1mSv/年間	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	毎月2回測定	
敷地境界線 (東) (μSv/h)	第1回	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
	第2回	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
敷地境界線 (西) (μSv/h)	第1回	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07		
	第2回	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07		
敷地境界線 (南) (μSv/h)	第1回	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
	第2回	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
敷地境界線 (北) (μSv/h)	第1回	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.05	0.07	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08		
	第2回	0.05	0.07	0.05	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.05	0.07			
大型バス駐車場 (μSv/h)	第1回	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08		
	第2回	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		

※1: 環境保全に関する協定書 第19条(放射能に関する措置) 別冊(1)標記協定書の条文に基づき別に定める事項④「災害廃棄物の受け入れ時以外(通常時)に組合の基本方針」第1項による  
 ※2: 不検出1:1号炉排ガス 不検出2:2号炉排ガス 不検出1・2:1号炉、2号炉排ガス ※3: クリーンプラザふじみの煙突出口における基準値対応臭気指数 49(臭気指数第2号規制基準算定による)