

建築設備リスト

1)工場部門

建築設備 室名	給排水衛生設備				空調設備				電気設備		放送設備		テレビ 供聴 設備	自動 火災 報知 器	時 計 設 備	備 考
	給 水	給 湯	散 水	排 水	換 気 種	回 数	冷 房	暖 房	負 荷	照 明 (1x)	コ ン セ ン ト	イ ン タ ー ホ ン				
炉室	○	○	○	○	2	10					○		○	○		
有害ガス除去装置	○	○	○	○	3	10					○		○	○		脱硝薬剤室には冷房
集じん灰処理設備室			○		3	10					○		○	○		
予備ボイラ室					3	20					○		○	○		
送風機室	○		○	○	1	20					○		○			
非常用発電機室					3	20					○		○	○		○
蒸気タービン発電機室					1	20					○		○	○		○
特別高圧受電室					1	20	○				○		○	○		
電気室					1	20	○				○		○	○		
排水処理室	○	○	○	○	1	10					○		○	○		洗眼器
薬品庫					2	10					○					
純水装置室	○	○	○	○	1	10					○		○	○		
油圧ユニット室					1	10					○		○			
コンプレッサー室				○	1	10					○		○	○		
ポンプ室	○	○	○	○	1	10					○		○	○		
残渣搬出室	○	○	○	○							○	○	○	○		
工作室	○	○		○	3	10	○	○			○		○	○		○
倉庫					3	10					○					
灰クレーン操作室					2	10	○	○			○	○	○	○		○
クレーン電気室					1	20	○				○		○	○		
集じん器室		○	○	○	2	10					○		○	○		
ホッパ(ごみビット)			○								○		○	○		
前室					2	10										
コントロールセンター					1	20	○				○		○	○		
プラットフォーム	○	○	○	○							○		○	○		○
プラットフォーム監視	○	○		○	2	10	○	○			○		○	○		○
中央制御室					1	10	○	○			○	○	○	○		○
電算機室					3	10	○	○			○		○	○		
見学者通路及びホール					2	10	○	○			○		○			○
運転職員事務所	○	○		○	2	10	○	○			○	○	○	○		○
運転職員休憩室					3	10	○	○			○		○	○		○
キッチン	○	○		○	3	10	○	○			○		○	○		○
仮眠室					3	10	○	○			○		○	○		○
更衣室					1	10	○	○			○		○			
洗濯・乾燥室	○	○		○	3	20	○	○			○		○			
脱衣室					1	10	○	○			○		○			
シャワー室	○	○		○	3	20										
便所	○	○		○	3	20		○			○					
計量棟	○	○	○	○	3	10	○	○			○		○	○		○
煙突			○								○		○			

* 自動火災報知器については、消防法によること。