

建築設備リスト

2) 管理部門

建築設備 室名	給排水衛生設備				空調設備				電気設備			放送		テレビ 視聴設備	自動火災 報知器	時計 設備	備考
	給 水	給 湯	散 水	排 水	換 種	気 回	冷 房	暖 房	照 明 (1x)	コ ン セ ン ト	補 修 用 電 源	放 送	内 線 電 話				
玄関（風除室）			○	○			○	○	150	○		○				○	自動扉
玄関ホール					1	10	○	○	600	○		○	○			○	
事務室（応接室含む）					1	10	○	○	600	○		○	○	○		○	
書庫																	
倉庫					3	5	○	○	300	○		○					
男子更衣室					3	5	○	○	200	○		○					
更衣室（現場用）					3	5	○	○	200	○		○					
女子更衣室					3	5	○	○	200	○		○					
女子休憩室	○	○		○	1	10	○	○	300	○		○	○	○		○	
湯沸室	○	○		○	3	10			200	○							
所長室					1	10	○	○	600	○		○	○	○		○	
組合休憩室	○	○		○	1	10	○	○	300	○		○	○	○		○	
洗濯乾燥室	○	○		○	3	10			200	○							
浴室	○	○		○	3	20			200	○							
脱衣室	○	○		○	3	20			200	○		○					
大会議室（兼研修室）					1	10	○	○	600	○		○	○	○		○	
小会議室					1	10	○	○	300	○		○	○	○		○	
業務会議室					1	10	○	○	300	○		○	○	○		○	
展示スペース					1	10	○	○	600	○		○	○			○	
ホール					1	10	○	○	600	○		○	○			○	
階段									200	○							
通路							○	○	400	○		○					
その他必要諸室																	

自動火災報知器については、消防法によること。

3) 管理部門共通

建築設備 室名	給排水衛生設備				空調設備				電気設備			放送		テレビ 視聴設備	自動火災 報知器	時計 設備	備考
	給 水	給 湯	散 水	排 水	換 種	気 回	冷 房	暖 房	照 明 (1x)	コ ン セ ン ト	補 修 用 電 源	放 送	内 線 電 話				
便所(男女)	○	○		○	3	20			150	○							
多目的便所	○	○		○	3	20			150	○			○				身障者用に内線電話

自動火災報知器については、消防法によること。