

平成25年度環境測定結果

平成25年度クリーンプラザふじみ年間運転計画

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉	26日	5/6~6/10 年次点検	11日		12日	1日		15日	24日		28日		
2号炉	15日	31日	6/11~7/15 年次点検	16日		30日		1日	28日	23日		31日	
タービン													
共通			6/1~6/10 共通設備年次点検										

排ガス測定 項目	自主規制値又は基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉			
ばいじん	0.01g/m <sup>3</sup> N以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	年6回測定	
いおう酸化物	10ppm以下	3.9		0.7				4	3.4					3.6	4.4			3.2		1.0未満	2.1			1.7	1.3	1.6	年6回測定
窒素酸化物	50ppm以下	34		14				8	25					29	32			30		8	14			20	36	9	年6回測定
塩化水素	10ppm以下	2.7		7.5				3.3	1.5					1.4	2.3			1.9		0.4	3.5			1.5	1.1	1.8	年6回測定
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下							0.0000012	0.00002					0.00006	0.0000011												年2回測定
水銀	0.05mg/m <sup>3</sup> N以下	0.004未満		0.004未満				0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定
一酸化炭素	100ppm以下	5		5				9	10					6	9			6		4	4			5	3	7	年6回測定
中排ガス 鉛	10mg/m <sup>3</sup> N以下	0.004未満		0.004未満				0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定
カドミウム	1mg/m <sup>3</sup> N以下	0.004未満		0.004未満				0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定
亜鉛	—	0.004未満		0.004未満				0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.010	年6回測定

騒音・振動・臭気・排水の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
騒音	午前8時から午後8時	60dB(A)以下					55.8 南側							59.4 東側	年2回測定
	午前6時から午前8時、午後8時から午後11時	55dB(A)以下					53.4 東側							52.5 南側	
	午後11時から午前6時	50dB(A)以下					53.4 東側							52.1 東側	
	午後8時から午前8時	60dB(A)以下					49.0 東側							49.0 東側	
振動	午前8時から午後8時	65dB 以下					35.6 南側							37.7 南側	年4回測定、6月臭突測定
	午後8時から午前8時	60dB(A)以下					35.1 南側							35.3 南側	
臭気指数	12以下		10未満		12(臭突)	10未満								10未満	年2回測定
排水	下水道法施行令・調布市下水道条例基準以下				水質基準以下								水質基準以下		

周辺大気の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
浮遊粒子状物質	別紙に記載	●別				●別				●別			●別		三鷹市立南浦小学校 ・しいの木公園 三鷹市立第6中学校 ・芸術文化センター 堀合児童遊園 調布市立深大寺小学校 ・深大寺児童館 調布市山野市営住宅 建設地(ふじみ衛生組合敷地内)
二酸化いおう		●紙				●紙				●紙			●紙		
窒素酸化物		●の				●の				●の			●の		
塩化水素		●と				●と				●と			●と		
ダイオキシン類		●お				●お				●お			●お		
水銀		●り				●り				●り			●り		

放射能に関する測定		放射能値又は放射線値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
焼却灰	8,000Bq/kg以下		66	31	23	31	29	51	33	36	44	33	不検出	14											毎月1回測定		
飛灰	(※1: 4,000Bq/kg以下)		460	410	410	317	309	360	290	284	272	164	156	235											毎月1回測定		
排ガス	1Bq/m <sup>3</sup> 以下 ※2		不検出1・2	不検出2	不検出1	不検出1・2	不検出1・2	不検出1	不検出1	不検出1・2	不検出2	不検出2	不検出1	不検出2											毎月1回測定		
排水	1Bq/l以下		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											毎月1回測定		
空間放射線量率	1mSv/年間		1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	毎月2回測定
敷地境界線 (東)	第1回	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08		
	第2回	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08		
敷地境界線 (西)	第1回	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08		
	第2回	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07		
敷地境界線 (南)	第1回	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08			
	第2回	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08			
敷地境界線 (北)	第1回	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08		
	第2回	0.06	0.09	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.09	0.06	0.08	0.06	0.08		
大型バス駐車場	第1回	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07		
	第2回	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08		

※1:環境保全に関する協定書 第19条(放射能に関する措置) 別冊(1)標記協定書の条文に基づき別に定める事項④「災害廃棄物の受け入れ時以外(通常時)」に関するふじみ衛生組合の基本方針第1項による  
 ※2: 不検出1:1号炉排ガス 不検出2:2号炉排ガス 不検出1・2:1号炉、2号炉排ガス