

平成 27 年 度 環 境 測 定 結 果

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
	1号炉		1日 5/7~6/14 年次点検	17日				1日	3日	1日 28日			
2号炉		28日	6/1~7/7 年次点検	9日					24日	6日		6日	
タービン		28日	17日						1日 28日				
共通			6/1~6/14 共通設備年次点検						計画全休炉 12/1~12/25				

排ガス測定 項目	自主規制値又は基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備 考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.01g/m ³ N以下	0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					年6回測定
いおう酸化物	10ppm以下	3.8	1.9			1.1			6.1	2.5	2.6			2.2	0.7未満			1.5	1.2	1.5	1.1					年6回測定
窒素酸化物	50ppm以下	32	46			10			19	25	25			32	39			31	36	39	48					年6回測定
塩化水素	10ppm以下	4	2.3			1.1			1	2	0.3			1.2	0.4			0.6	0.3	0.4	0.9					年6回測定
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m ³ N以下							0.00000011	0.00000071						0.00000071	0.00028										年2回測定
水銀	0.05mg/m ³ N以下	0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					年6回測定
一酸化炭素	100ppm以下	4	4			7			16	10	2			5	6			4	5	4	3					年6回測定
中排ガス																										
鉛	10mg/m ³ N以下	0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					年6回測定
カドミウム	1mg/m ³ N以下	0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					年6回測定
亜鉛	—	0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					年6回測定

騒音・振動・臭気・排水の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
騒音	午前8時から午後8時	60dB(A)以下	59東									57東			@
	午前6時から午前8時、 午後8時から午後11時	55dB(A)以下	54東									53東			
	午後11時から午前6時	50dB(A)以下	49東・南									52東・南			
振動	午前8時から午後8時	65dB以下	39南									37南			
	午後8時から午前8時	60dB(A)以下	38南									37南			
臭気指数	12以下	10未満		10未満		12(東)								10未満	年4回測定
排水	下水道法施行令・調布市下水道条例基準以下			水質基準以下								水質基準以下			年2回測定

周辺大気の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
浮遊粒子状物質		別紙に記載				●別						●別			○年2回測定 ○測定場所 ・三鷹市立南浦小学校 ・しいの木公園 ○別紙記述参照
二酸化いおう						●紙							●紙		
窒素酸化物						●の							●の		
塩化水素						●と							●と		
ダイオキシン類						●お							●お		
水 銀					●り							●り			

放射能に関する測定		放射能値又は放射線値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備 考	
項目			1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm		
焼却灰		8,000Bq/kg以下	20.3	31.6	32.5	18	16	21	17	15	17	12	8.4	9.6											毎月1回測定			
飛 灰		(※1: 4,000Bq/kg以下)	166	263	179	138	173	152	159	133	148	103	117	122											毎月1回測定			
排ガス		1Bq/m ³ 以下	不検出1・2	不検出2	不検出1	不検出1・2	不検出1・2	不検出1・2	不検出1・2	不検出1・2	不検出1	不検出1・2	不検出1・2	不検出1	不検出1	不検出1・2	不検出1・2	不検出1	不検出1	不検出1	不検出1	不検出1	不検出1	不検出1	不検出1	不検出1	不検出1	毎月1回測定
排 水		1Bq/l以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月1回測定	
空間放射線量率		1mSv/年間	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	毎月2回測定	
敷地境界線 (東)(μSv/h)		第1回	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		0.08
		第2回	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07		0.07
敷地境界線 (西)(μSv/h)		第1回	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		0.07
		第2回	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07		0.07
敷地境界線 (南)(μSv/h)		第1回	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07		0.08
		第2回	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09		0.09
敷地境界線 (北)(μSv/h)		第1回	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08		0.08
		第2回	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.08	0.05	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08		0.08
大型バス駐車場 (μSv/h)		第1回	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08		0.08
		第2回	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	

※1: 環境保全に関する協定書 第19条(放射能に関する措置) 別冊(1)標記協定書の条文に基づき別に定める事項④「災害廃棄物の受け入れ時以外(通常時)に組合の基本方針」第1項による
 ※2: 不検出1: 1号炉排ガス 不検出2: 2号炉排ガス 不検出1・2: 1号炉、2号炉排ガス