

クリーンプラザふじみ施設運営業務に係るモニタリング結果について

1 モニタリングの基本的な考え方

運営事業者（受託者：エコサービスふじみ株式会社）が実施する施設の整備・運営の状況について、「クリーンプラザふじみモニタリング実施要領」に基づき、「運営業務委託契約書約款」及び「ふじみ衛生組合新ごみ処理施設整備・運営事業要求水準書」で定められた水準等を運営事業者が遵守していることを確認する。

また、実施にあたっては、施設の特性等を踏まえた評価項目を設定し、環境と安全に徹底的に配慮した運営が図られるよう推進する。

2 対象年度

平成28年度

3 モニタリングスケジュール

(1) 1次評価（ふじみ衛生組合各課による評価）

平成29年10月16日（月）

(2) 2次評価（組織市清掃担当部課長による評価）

平成29年10月20日（金）

(3) エコサービスふじみ株式会社へ結果報告、対応協議及び改善等指示

平成29年10月27日（金）

(4) エコサービスふじみ株式会社から「是正・改善書」（回答）の提出

平成29年11月下旬

4 評価結果（○以外の詳細は「6 判定理由」のとおり）

(1) 総合評価

A評価

(2) 評価の内訳

全57項目

○評価：47項目 △評価：9項目 ×評価：1項目

5 評価結果の対応

平成28年度の評価結果については10月27日（金）にエコサービスふじみ株式会社へ結果報告及び協議を行ったうえで、是正・改善の要望を依頼。

6 判定理由

No.	評価結果	判定理由
1	△	財務関係書類（監査報告書）は事業年度経過後3ヶ月以内に提出することとなっているが、提出が遅れた。 一方で、財務状況に問題がないことが確認できた。
5	△	<ul style="list-style-type: none"> ・焼却処理業務 経験豊富でごみ焼却場に必要な専門資格と知識を有している職員によって、各種管理基準値を遵守した安全で適切な焼却処理を行っていることが確認できた。 ・焼却残さ等の貯留・保管 綿密な搬出計画が作成され、計画どおり確実に実行することで貯留ピット（灰、金属ピット、飛灰貯留タンク）は常時適正に管理されている。 ・処理対象物の受入れ 一般持込者が申請に来場した際に、終業時刻間際との理由で、受入れを拒否した事案が発生したため、運営事業者へ改善を指示した。
2- (6)	△	平成28年3月15日付でカドミウムの溶出基準値が0.3mg/L以下から0.09mg/L以下に変更になったが、マニュアルが変更されていなかった。 また、点検整備について、日々の報告はあったが、年次（総括）の報告がなかった。
3- (1) 3- (2)	△	プラットホームにおいて、不適物を排除した際にはプラットホーム日誌に記載することとしているが、記載がなかった。 組合職員が臨時搬入受入れに立ち会った際には、不適物が発見されており、受入れ時の確認が不十分と思われる。
3- (3)	×	組合の搬入物検査に協力はしているが、自主的な検査が実施されていなかった。
3- (11)	△	薬品受入確認手順書により、薬品搬入時の手順が具体的かつ詳細に定められており、徹底した事故防止に努めている。 しかし、薬品受入確認手順書の更新が一部されていなかった。
3- (16)	△	取扱い要領は具体的かつ分かりやすく作成され、誰が見ても対応できるマニュアルとなっている。また、万一薬剤による被ばく事故が発生した場合の対応についても詳細に明記されたものとなっている。 しかし、マニュアルの更新が一部されていなかった。
3- (17)	△	作業基準書は具体的かつ分かりやすく作成され、誰が見ても対応できるマニュアルとなっている。 しかし、マニュアルの更新が一部されていなかった。

4- (1)	△	<p>法定点検・定期点検は予定されたとおり実施しているが、以下の自主点検項目について、実施の有無に関する書類が提出されなかった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計装制御システム (DCS) ・自動燃焼制御装置 (ACC) ・車両管制装置 ・I T V装置 ・真空掃除装置 ・洗車設備 ・発電出力モニタリング設備 ・公害モニタリング設備 ・ビオトープ点 ・空調設備 ・換気設備 ・エレベータ設備 ・計装制御システム
--------	---	--