令和2年度維持管理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 号 炉	ごみ焼却量 (種類:一般廃棄物) [t]	3,708.21	4,230.79	762.56	2,689.01	3,880.47	3,887.96	4,102.96	3,580.01	1,644.33	4,218.25	3,897.63	
	燃焼室中の燃焼ガス温度 [°C]	904~959	908~947	912~948	898~933	897~943	901~935	890~950	915~979	918~942	896~957	922~966	
	集じん器に流入する燃焼ガス温度 [°C]	160~160	160~160	160~160	160~160	160~160	160~160	160~160	160~160	160~160	160~160	160~161	
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(O ₂ 12%換算) [ppm]	1~3	2~3	3~4	2~8	2~6	2~3	1~3	2~5	2~4	1~3	1~3	
	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	ろ過式集じん器(バグフィルター)のばいじん除去は空気式逆洗装置により、ボイラ設備のばいじんの除去はボイラーストブロウ及び槌打装置にて毎日実施する。											
	排ガス中のダイオキシン類濃度(O ₂ 12%換算)※1 [ng-TEQ/m ³ N]	—	—	—	0.00017	—	—	—	0	—	—	—	
	排ガスを採取した年月日				7月20日				11月2日				
	結果の得られた年月日				9月1日				12月4日				
	ばい煙濃度※2 (O ₂ 12%換算)	硫黄酸化物 [ppm]	0.8	—	—	2.6	—	0.7未満	—	1.5	—	1.4	0.7未満
		排ガスを採取した月日	4月15日			7月20日		9月7日		11月2日		1月12日	2月1日
		結果の得られた月日	5月20日			9月1日		10月8日		12月4日		1月29日	3月2日
		ばいじん [g/m ³ N]	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満
		排ガスを採取した月日	4月15日			7月20日		9月7日		11月2日		1月12日	2月1日
		結果の得られた月日	5月20日			9月1日		10月8日		12月4日		1月29日	3月2日
塩化水素 [ppm]		0.8	—	—	0.5	—	0.7	—	0.4未満	—	0.9	0.4	
排ガスを採取した月日		4月15日			7月20日		9月7日		11月2日		1月12日	2月1日	
結果の得られた月日	5月20日			9月1日		10月8日		12月4日		1月29日	3月2日		
窒素酸化物 [ppm]	24	—	—	17	—	23	—	38	—	37	44		
排ガスを採取した月日	4月15日			7月20日		9月7日		11月2日		1月12日	2月1日		
結果の得られた月日	5月20日			9月1日		10月8日		12月4日		1月29日	3月2日		

※1・※2の測定を行った位置は煙突中段(サンプリング孔)より測定した。