

令和5年度維持管理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 号 炉	ごみ焼却量 (種類:一般廃棄物) [t]	3,839.14	721.18	1,765.42	4,001.51	3,818.07							
	燃焼室中の燃焼ガス温度 [°C]	905～945	909～928	929～986	906～989	897～929							
	集じん器に流入する燃焼ガス温度 [°C]	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160							
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素 濃度 (O ₂ 12%換算) [ppm]	2～3	2～4	4～11	0～5	1～2							
	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した ばいじんの除去	ろ過式集じん器(バグフィルター)のばいじん除去は空気式逆洗装置により、ボイラ設備のばいじんの除去はボイラーストブロウ及び槌打装置にて毎日実施する。											
	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)※1 [ng-TEQ/m ³ N]	—	—	—	—	0							
	排ガスを採取した年月日					7月14日							
	結果の得られた年月日					8月23日							
	ばい煙濃度※2 (O ₂ 12%換算)	硫黄酸化物 [ppm]	0.7未満	—	—	4.6							
		排ガスを採取した月日	4月7日			7月14日							
		結果の得られた月日	4月28日			8月4日							
		ばいじん [g/m ³ N]	0.001未満	—	—	0.001未満							
		排ガスを採取した月日	4月7日			7月14日							
		結果の得られた月日	4月28日			8月4日							
		塩化水素 [ppm]	0.3未満	—	—	2.2							
		排ガスを採取した月日	4月7日			7月14日							
		結果の得られた月日	4月28日			8月4日							
		窒素酸化物 [ppm]	42	—	—	36							
		排ガスを採取した月日	4月7日			7月14日							
		結果の得られた月日	4月28日			8月4日							

※1・※2の測定を行った位置は煙突中段(サンプリング孔)より測定した。