

令和6年度廃棄物処理施設(焼却施設)の維持管理状況の記録

1号炉	項目		測定結果等		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	処分した廃棄物の種類:燃やせる一般廃棄物※1		受入量[t]		3,605.83	91.00	2,044.59	4,075.84	3,957.00	3,873.27	3,889.73	2,893.99	1,179.32	3,594.46	3,300.96	3,737.54	
	燃焼ガス温度		測定を行った位置		燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	
			測定結果が得られた年月日		1日～30日	1日	16日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～22日	23日～31日	1日～31日	1日～28日	1日～31日	
			測定結果[℃]		926～961	942～980	939～963	929～968	943～981	948～997	968～1,002	949～1003	937～997	923～972	919～963	935～991	
	集じん器に流入する燃焼ガス温度		測定を行った位置		集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	
			測定結果が得られた年月日		1日～30日	1日	16日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～22日	23日～31日	1日～31日	1日～28日	1日～31日	
			測定結果[℃]		160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	
	排ガス中の一酸化炭素濃度(酸素12%換算)		測定を行った位置		煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	
			測定結果が得られた年月日		1日～30日	1日	16日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～22日	23日～31日	1日～31日	1日～28日	1日～31日	
測定結果[ppm]			2～5	5～12	5～12	1～9	1～6	2～7	3～11	3～8	2～11	2～4	1～4	1～5			
冷却設備に堆積したばいじんの除去		ボイラー(エコノマイザー)※2	清掃を行った年月日	—	14日～24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去		ろ過式集じん器※4	清掃を行った年月日	—	7日～16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
排ガス中のばい煙濃度(酸素12%換算)		測定を行った位置		煙突	—	—	煙突	—	煙突	—	煙突	—	煙突	—	煙突	—	
				採取した年月日		1日	—	—	12日	—	2日	—	5日	—	6日	5日	—
				測定結果を得られた年月日		16日	—	—	31日	—	20日	—	25日	—	24日	25日	—
		ばいじん測定結果[ppm]		0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	
		窒素酸化物 測定結果[ppm]		28	—	—	26	—	31	—	26	—	38	30	—	—	
		硫黄酸化物測定結果[ppm]		0.9	—	—	5.7	—	2.9	—	6.5	—	1.0	0.7未満	—	—	
		塩化水素測定結果[ppm]		3.6	—	—	1.4	—	1.7	—	3.7	—	0.3未満	0.3未満	—	—	
		排ガス中のダイオキシン類濃度(酸素12%換算)		測定を行った位置		—	—	—	煙突	—	—	—	煙突	—	—	—	—
採取した年月日				—	—	—	12日	—	—	—	5日	—	—	—	—	—	
測定結果を得られた年月日				—	—	—	31日	—	—	—	25日	—	—	—	—	—	
測定結果[ng-TEQ/mN]				—	—	—	0.0000014	—	—	—	0.00000015	—	—	—	—	—	

2号炉	項目		測定結果等		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	処分した廃棄物の種類:燃やせる一般廃棄物※1		受入量[t]		3,685.85	4,384.69	83.22	3,169.17	3,989.70	2,715.63	584.37	3,152.88	2,329.66	3,636.99	3,318.73	3,729.42	
	燃焼ガス温度		測定を行った位置		燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	
			測定結果が得られた年月日		1日～30日	1日～31日	1日	7日～31日	1日～31日	1日～21日	27日～31日	1日～24日	15日～31日	1日～31日	1日～28日	1日～31日	
			測定結果[℃]		906～942	928～964	907～936	906～934	928～986	926～977	951～956	947～988	922～971	920～971	947～981	944～999	
	集じん器に流入する燃焼ガス温度		測定を行った位置		集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	
			測定結果が得られた年月日		1日～30日	1日～31日	1日	7日～31日	1日～31日	1日～21日	27日～31日	1日～24日	15日～31日	1日～31日	1日～28日	1日～31日	
			測定結果[℃]		160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	
	排ガス中の一酸化炭素濃度(酸素12%換算)		測定を行った位置		煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	
			測定結果が得られた年月日		1日～30日	1日～31日	1日	7日～31日	1日～31日	1日～21日	27日～31日	1日～24日	15日～31日	1日～31日	1日～28日	1日～31日	
測定結果[ppm]			1～5	2～5	2～3	1～6	1～6	1～3	3～18	1～4	1～5	1～6	1～4	0～4			
冷却設備に堆積したばいじんの除去		ボイラー(エコノマイザー)※2	清掃を行った年月日	—	—	17日～26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去		ろ過式集じん器※4	清掃を行った年月日	—	—	8日～14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
排ガス中のばい煙濃度(酸素12%換算)		測定を行った位置		煙突	—	—	煙突	—	煙突	—	煙突	—	煙突	—	煙突	—	
				採取した年月日		1日	—	—	12日	—	2日	—	5日	—	6日	5日	—
				測定結果を得られた年月日		16日	—	—	31日	—	20日	—	25日	—	24日	25日	—
		ばいじん測定結果[ppm]		0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	
		窒素酸化物 測定結果[ppm]		32	—	—	38	—	49	—	42	—	26	37	—	—	
		硫黄酸化物測定結果[ppm]		2.6	—	—	4.4	—	4.4	—	4.5	—	5.8	2.4	—	—	
		塩化水素測定結果[ppm]		6.7	—	—	2.0	—	2.4	—	4.4	—	2.9	3.0	—	—	
		排ガス中のダイオキシン類濃度(酸素12%換算)		測定を行った位置		—	—	—	煙突	—	—	—	煙突	—	—	—	—
採取した年月日				—	—	—	12日	—	—	—	5日	—	—	—	—	—	
測定結果を得られた年月日				—	—	—	31日	—	—	—	25日	—	—	—	—	—	
測定結果[ng-TEQ/mN]				—	—	—	0.00000069	—	—	—	0.00000015	—	—	—	—	—	

- ※1 厨芥類、ぼろ布、紙くず、枝木、可燃性粗大(木製家具、ふとん等)不燃ごみ等の資源選別後の可燃分及び残さ
 ※2 ボイラー(エコノマイザー)に堆積したばいじんの除去は、ストブロワで断続的に除去し、飛灰貯留槽で一時保管
 ※3 減温塔で落下したばいじんは、飛灰貯留槽で一時保管
 ※4 ろ過式集じん器に堆積したばいじんの除去は、空気式逆洗装置で断続的に除去し、飛灰貯留槽で一時保管