

## 令和7年度 環境測定結果

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
1号炉		3日立下げ 年次点検	14日立上げ						1日立下げ 15日立上げ				運転計画: <span style="color: black;">—</span> 運転実績: <span style="color: red;">—</span>
2号炉		1日立下げ 年次点検	5日立上げ	4日立下げ				15日立下げ 13日立上げ					
タービン		1日停止 年次点検	15日売電開始		11日立上げ			1日停止 14日売電開始					
共 通			共通設備年次点検 6/3~6/13										

煙突中間部の排ガス測定		自主規制値又は基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備 考	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉		
ばいじん	0.01g/m <sup>3</sup> N以下	0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				年 6 回 測 定	
硫酸化物	10ppm以下	0.7未満	3.8					3.6	3.1					3.1	5.6					2.3	2.9			3.0	4.3	1.5		3.1
塩化水素	10ppm以下	0.3未満	3.6					2.0	3.3					0.6	2.7					1.1	2.5			3.0	6.8	0.4		2.1
窒素酸化物	50ppm以下	12	33					27	29					26	47					27	30			38	27	24		16
鉛	10mg/m <sup>3</sup> N以下	0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
カドミウム	1mg/m <sup>3</sup> N以下	0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
亜鉛	—	0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
水銀	0.05mg/m <sup>3</sup> N以下	0.00015未満	0.00015未満					0.00051	0.0021					0.00015未満	0.00026					0.00010未満	0.00010未満			0.00010未満	0.00010未満	0.00010未満	0.00010未満	
一酸化炭素	100ppm以下	1	3					2	14					8	4					3	6			2	1未満	4	2	
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下							0.0000020	0.0000092											0.0000015	0						年 2 回 測 定	

騒音・振動・臭気・排水の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
騒音	午前8時~午後8時		60dB(A)以下	57.1東									57.3東		
	午前6時~午前8時	55dB(A)以下	52.6東									53.1東			
	午後8時~午後11時	55dB(A)以下	53.2東									52.3東			
	午後11時~午前6時	50dB(A)以下	49.0東西									49.0東南			
振動	午前8時~午後8時	65 dB以下	37.7南									37.5南			
	午後8時~午前8時	60 dB以下	37.7南									36.2南			
臭気指数	12以下				10未満	10未満							10未満	10未満	年 4 回 測 定
排水	下水道法施行令・調布市下水道条例基準以下				基準値以下							基準値以下			年 2 回 測 定

周辺大気の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
浮遊粒子状物質	別紙に記載						●別						●別		
二酸化硫黄						●紙						●紙			
二酸化窒素						●の						●の			
塩化水素						●と						●と			
ダイオキシン類						●お						●お			
水銀						●り						●り			

放射能に関する測定		基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備 考	
焼却灰	8,000Bq/kg以下		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		毎月1回測定
飛灰	(※1: 4,000Bq/kg以下)	19	35	21	25	34	不検出	30	23	23	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	20			
排ガス(1号炉)	1 Bq / m <sup>3</sup> 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
排ガス(2号炉)	1 Bq / m <sup>3</sup> 以下	不検出	不検出	休止中	不検出	休止中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
排水	1 Bq / ℓ以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
空間放射線量率	基準値	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	1m	5cm	毎月1回測定 (※2)
敷地境界線(東)(μSv/h)	0.23 μSv / h 未満	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
敷地境界線(西)(μSv/h)		0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
敷地境界線(南)(μSv/h)		0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	
敷地境界線(北)(μSv/h)		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
大型バス駐車場(μSv/h)		0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07

※1 数値は、ふじみ衛生組合ごみ処理施設に係る環境保全協定書(平成24年10月1日締結)第19条に基づく「別冊(1)標記協定書の条文に基づき別に定める事項」の④第19条に定める放射能に定める措置「災害廃棄物受入時以外(通常時)に関するふじみ衛生組合の基本方針」第1項の規定による。  
 ※2 令和5年6月まで月2回測定