



# ふじみ衛生組合地元協議会

第 84 回地元協議会の開催報告及び第 85、86 回の開催予定日等は次のとおりです。

## 《第 84 回地元協議会開催報告（令和 7 年 2 月 28 日（金））》

### ○協議事項

- ・能登半島地震に伴う災害廃棄物の広域支援
- ・令和 7 年度ふじみ衛生組合地元協議会施設見学会
- ・令和 7 年度地元協議会・安全衛生専門委員会スケジュール
- ・ふじみ衛生組合安全衛生専門委員会の委員選出

### ○報告事項

- ・可燃ごみの広域支援及び相互支援
- ・リサイクルセンターの更新
- ・施設の運転結果（令和 6 年 4 月～12 月）
- ・第 12 回ふじみまつりの報告と次年度の実行委員募集

## 《今後の地元協議会の開催予定日等》

### ○第 85 回

開催日時：令和 7 年 6 月 2 日（月）午後 6 時 30 分～

### ○第 86 回

開催日時：令和 7 年 8 月 25 日（月）午後 6 時 30 分～

### ○開催場所：クリーンプラザふじみ 3 階研修ホール

### ○その他

傍聴方法等の詳細は、「ふじみ衛生組合ホームページ」、  
「広報みたか」及び「市報ちょうふ」に掲載します。


## ごみ搬入量等実績

### クリーンプラザふじみの搬入・処理実績

年度	月	搬入量	搬入台数	焼却量	備考
令和 6 年度	9月	6,125.98トン	5,189台	6,588.90トン	
	10月	6,525.98トン	5,855台	4,474.10トン	ボイラ蒸気加熱器更新(2号炉)のため焼却量減
	11月	6,102.75トン	5,525台	6,046.87トン	
	12月	6,535.05トン	5,543台	3,508.98トン	ボイラ蒸気加熱器更新(1号炉)及び 焼却炉(1・2号炉)定期点検のため焼却量減
	1月	6,238.99トン	5,287台	7,231.45トン	

※武蔵野市との相互支援により、三鷹市が武蔵野市へ搬入したごみを搬入実績に加え、武蔵野市がクリーンプラザふじみに搬入したごみは搬入実績から除いています。

※令和 4 年度に引き続き、広域支援協定に基づき、小平・村山・大和衛生組合の可燃ごみ（小平市分）を受け入れており、搬入実績に加えています。



## 排ガス測定結果

※いずれの項目も、自主規制値又は基準値以下となり、問題ありませんでした。

排ガス測定項目	※着色項目は自主規制値							備考
	自主規制値 又は基準値	令和 6 年 9 月		令和 6 年 11 月		令和 7 年 1 月		
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.01g/m <sup>3</sup> N以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	年 6 回測定
硫黄酸化物	10ppm以下	2.9	4.4	6.5	4.5	1.0	5.8	年 6 回測定
塩化水素	10ppm以下	1.7	2.4	3.7	4.4	0.3未満	2.9	年 6 回測定
窒素酸化物	50ppm以下	31	49	26	42	38	26	年 6 回測定
鉛	10mg/m <sup>3</sup> N以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年 6 回測定
カドミウム	1mg/m <sup>3</sup> N以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年 6 回測定
亜鉛	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年 6 回測定
水銀	0.05mg/m <sup>3</sup> N以下	0.00010未満	0.00055	0.00011未満	0.00011未満	0.00011未満	0.00011未満	年 6 回測定
一酸化炭素	100ppm以下	7	2	1	2	2	2	年 6 回測定
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下	1号炉 0.00000015    2号炉 0.00000015 ※いずれも令和 6 年 11 月に測定						年 2 回測定



問合せ先：ふじみ衛生組合総務課環境企画係

〒182-0012東京都調布市深大寺東町 7-50-30

電話：042-490-5374 FAX：042-482-5491 E-mail:fujimi@fujimieiseikumiai.jp