


# ふじみ衛生組合 さんちょう 三調だより



第20号 令和元年11月発行

ふじみ衛生組合（組織市：三鷹市・調布市）



エントツくん

「ふじみ衛生組合三調だより」第20号は、ふじみまつり開催のお知らせとごみ処理施設の運転状況等をお伝えします。

11月24日（日）は、

**「ふじみまつり」に行って、秋の一日を楽しもう！**

第7回ふじみまつり開催のお知らせ

日時：11月24日（日）10：00 ～ 14：30



テントの中は焼きそば、や とり フランクフルト、焼き鳥の  
みせ お店やゲームコーナーなど、かぞくみんな たの 家族皆で楽しめるよ。



ちょうふしじんだいいじどうかんわだいこ 調布市深大寺児童館和太鼓サークルの皆さんによる  
いせい よ わだいこ えんそう かいじょう も あが 威勢の良い和太鼓の演奏で、会場は盛り上がる。



ふくわじゅつ し 腹話術って知ってる？ けいさつ かた ひざ すわ 警察の方の膝に座っている  
にんぎょう はな 人形が話すんだよ。どんな話はなしが聞けるかな。



「クリーンプラザふじみ」の焼却施設しょうきやくしせつ とびらの扉は、  
ほんとう おお 本当に大きい。ぜひ見学けんがくに来てね。

※第6回（昨年）ふじみまつりの写真を掲載しています。

## 地 元 協 議 会

第63回地元協議会が、11月11日（月）に下記の内容で開催されました。

○報告事項

- ・ 施設の運転結果について（ごみ搬入・灰等搬出、環境測定結果）
- ・ ふじみ衛生組合安全衛生専門委員会設置要綱の一部改正について

○協議事項

- ・ 廃プラスチック類の処理について

今回は、令和元年12月9日（月）午後6時30分から開催されます。（会議は傍聴できます）

## ごみ搬入量等

ク リ ー ン プ ラ ザ ふ じ み の 搬 入 ・ 処 理 実 績					
年度	月	搬 入 量	搬入台数	焼 却 量	備 考
令 和 元 年 度	4月	6,420.13 トン	4,539 台	6,297.99 トン	
	5月	6,714.62 トン	4,754 台	4,620.46 トン	焼却炉（2号炉）定期点検のため焼却量減
	6月	5,815.35 トン	4,261 台	2,145.33 トン	焼却炉（1,2号炉）定期点検のため焼却量減
	7月	6,712.89 トン	4,822 台	7,551.02 トン	
	8月	6,116.54 トン	4,425 台	7,897.14 トン	
	9月	6,251.38 トン	4,511 台	7,976.30 トン	
合 計		38,030.91 トン	27,312 台	36,488.24 トン	

※1 武蔵野市との相互支援により三鷹市が武蔵野市へ搬入したごみを搬入実績に加え、武蔵野市がクリーンプラザふじみに搬入したごみは搬入実績から除いています。

※2 平成29年4月から小金井市の可燃ごみを受け入れています。

## 排 ガ ス 測 定 結 果

排 ガ ス 測 定		※着色項目は自主規制値							備 考
排 ガ ス 測 定 項 目	自 主 規 制 値	平成31年4月		令和元年6月	令和元年7月	令和元年8月			
	又 は 基 準 値	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉		
ばいじん	0.01g/m <sup>3</sup> N以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	年6回測定	
いおう酸化物	10ppm以下	2.3	2.1	2.0	0.7未満	0.7未満	0.6	年6回測定	
塩化水素	10ppm以下	0.6	1.5	0.5	0.4	0.6	0.6	年6回測定	
窒素酸化物	50ppm以下	34	37	34	21	21	27	年6回測定	
一酸化炭素	100ppm以下	4	4	5	4	1	2	年6回測定	
水 銀	0.05mg/m <sup>3</sup> N以下	0.00011未満	0.00011未満	0.00011未満	0.00300	0.00011未満	0.00011未満	年6回測定	
鉛	10mg/m <sup>3</sup> N以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定	
カドミウム	1mg/m <sup>3</sup> N以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定	
亜 鉛	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定	
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下	1号炉 0.00000015 2号炉 0.0						※いずれも令和元年7月に測定	年2回測定

問い合わせ：ふじみ衛生組合総務課環境企画係

〒182-0012東京都調布市深大寺東町7-50-30

電 話：042-490-5374 FAX：042-482-5491 E-mail:fujimi@fujimieiseikumiai.jp