


ふじみ衛生組合 さんちょう 三調だより



第23号 令和2年6月発行

ふじみ衛生組合（組織市：三鷹市・調布市）



エントツくん

「ふじみ衛生組合三調だより」第23号は、宮城県内の災害廃棄物の受け入れ、クリーンプラザふじみにおける古着の焼却、「処理施設緊急時及び要望等対応マニュアル」に基づく公表とごみ処理施設の運転状況等をお伝えします。

宮城県内の災害廃棄物の受け入れについて

昨年の台風19号で被災した宮城県大崎市を支援するため、本年3月に引き続き、ふじみ衛生組合において下記のとおり災害廃棄物を受け入れました。皆様からご理解とご協力をいただき、御礼申し上げます。

期 間：5月11日（月）～5月23日（土）

種 類：可燃ごみ（稲わら）

受入量：88トン

※上記のほか、本年末までに約300トンの受け入れを予定しています。

クリーンプラザふじみにおける古着の焼却について

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い、輸出入が停滞し、多くの資源物が国内で滞留する事態が発生しています。資源物として収集している古着、古布類については、とりわけ三鷹市では、貯留容量がひっ迫し、また貯留庫内でカビが発生するなど、リサイクル、再使用に適さなくなるものが増えています。

このため組合では、5月18日（月）から当面の間、緊急の要請に応じて古着、古布類を焼却処理することとしました。ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

（なお、調布市で回収している古着・古布類においては、現時点ではこのような事象に至っておりませんが、今後、同様の処理をすることになる可能性があります。）

「処理施設緊急時及び要望等対応マニュアル」に基づく公表について

ふじみ衛生組合では「処理施設緊急時及び要望等対応マニュアル」を作成し、施設稼働における緊急時の対応手順と当組合に寄せられた要望等の処理手続きを定め、実績を年度ごとに公表することとしています。

令和元年度中（平成31年4月1日～令和2年3月31日）の廃棄物処理施設の緊急事象及び要望等はありませんでした。

地元協議会の延期について

令和2年5月18日（月）に開催を予定していました第66回地元協議会は、新型コロナウイルス感染防止のため延期といたしました。次回開催日は未定のため、後日広報等でお知らせいたします。

ごみ搬入量

クリーンプラザふじみの搬入・処理実績					
年度	月	搬入量	搬入台数	焼却量	備 考
令和元年度	4月	6,420.13 トン	4,539 台	6,297.99 トン	
	5月	6,714.62 トン	4,754 台	4,620.46 トン	焼却炉（2号炉）定期点検のため焼却量減
	6月	5,815.35 トン	4,261 台	2,145.33 トン	焼却炉（1,2号炉）定期点検のため焼却量減
	7月	6,712.89 トン	4,822 台	7,551.02 トン	
	8月	6,116.54 トン	4,425 台	7,897.14 トン	
	9月	6,251.38 トン	4,511 台	7,976.30 トン	
	10月	6,600.47 トン	4,772 台	4,452.18 トン	焼却炉（2号炉）定期点検のため焼却量減
	11月	5,966.62 トン	4,375 台	7,750.22 トン	
	12月	6,648.36 トン	4,734 台	2,090.33 トン	焼却炉（1,2号炉）定期点検のため焼却量減
	1月	5,816.63 トン	4,278 台	8,193.79 トン	
	2月	5,101.13 トン	3,882 台	6,563.80 トン	
	3月	6,091.66 トン	4,407 台	5,973.03 トン	大崎市災害廃棄物78トン
合 計		74,255.78 トン	53,760 台	71,511.59 トン	

※1 武蔵野市との相互支援により三鷹市が武蔵野市へ搬入したごみを搬入実績に加え、武蔵野市がクリーンプラザふじみに搬入したごみは搬入実績から除いています。

※2 平成29年4月から小金井市の可燃ごみを受け入れ、令和元年12月で搬入を終了しました。

※3 令和2年3月に宮城県大崎市の災害廃棄物を受入れました。

排ガス測定結果

排ガス測定		※着色項目は自主規制値		
排ガス測定項目	自主規制値	令和2年2月		備考
	又は基準値	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.01 g/m ³ N以下	0.001未満	0.001未満	年6回測定
いおう酸化物	10 p p m以下	1.7	1.4	年6回測定
塩化水素	10 p p m以下	2.4	2.0	年6回測定
窒素酸化物	50 p p m以下	25	44	年6回測定
一酸化炭素	100 p p m以下	2	3	年6回測定
水 銀	0.05mg/m ³ N以下	0.00011未満	0.00011未満	年6回測定
鉛	10mg/m ³ N以下	0.004未満	0.004未満	年6回測定
カドミウム	1mg/m ³ N以下	0.004未満	0.004未満	年6回測定
亜 鉛	—	0.004未満	0.004未満	年6回測定
ダイオキシン類	0.1 n g -TEQ/m ³ N以下	1号炉 0.000031 2号炉 0.00000012 ※いずれも令和元年11月に測定		年2回測定

問い合わせ：ふじみ衛生組合総務課環境企画係

〒182-0012東京都調布市深大寺東町7-50-30

電 話：042-490-5374 FAX：042-482-5491 E-mail：fujimi@fujimieiseikumiai.jp