


(仮称) 新リサイクルセンター 運転業務

実施方針（案）及び 要求水準書骨子（案）について

令和8年8月28日
ふじみ衛生組合



1

実施方針（案）

実施方針（案）

はじめに

- ・ 実施方針（案）は現時点での当組合の考え方を示すもの



今後、皆様からご意見をいただき、修正を行う。



◎質問・意見の提出は9月4日（金）午後5時まで
（実施方針（案） 5ページ）

1 業務概要

（２）業務内容

（ア）（ウ）（エ）	ごみの処理に関すること
（イ）	廃棄物手数料収納代行（個人持込を想定）
（オ）（カ）	本業務に必要なものは受託者が用意する。

（３）履行期間

（ア）準備期間：業務に必要な人員・機材等の準備期間

（イ）運転期間：当組合が受託者に委託料を支払う期間
（施設は30年以上稼働させる予定）

※試運転期間中は外構工事があるため、
個人持込は受け付けない予定である。

（６）運転業務の内容

本業務は、次の施設の運転業務を行う。

- ・ 処理能力：計 95 t / 5 h

ただし、災害発生時等多量のごみ进行处理しなければならないときは、1日最大10時間の稼働を想定

2 事業者選定方式

公募型プロポーザル

3 参加資格

（１）応募者の構成

単独企業又はグループ

グループの場合は、一者を代表企業として定める。

- イ 本施設の運転業務を行う者の要件
東京電子自治体共同運営サービスにおける物品買入れ
等競争入札参加資格を有する者で、申請先自治体に
三鷹市又は調布市を希望しており、申請業種に
「１１２廃棄物処理」の登録がされていること。

5 質疑・回答

（ア）受付期間

令和8年9月4日（金）午後5時まで

（イ）提出方法

電子メール

（ウ）回答方法

令和8年9月18日（金）に当組合ホームページにて

6 事業者選定に関するスケジュール（予定）

⑧	募集要項の公表	令和 8 年12月中旬
⑫	参加資格審査書類受付期限	令和 9 年 1 月下旬
⑬	提案概要書に関する事前ヒアリング	令和 9 年 1 月下旬
⑭	提案書の受付期限	令和 9 年 2 月中旬
⑮	提案書に関するヒアリング	令和 9 年 3 月上旬
⑯	候補者の選定	令和 9 年 3 月末
⑰	委託契約の締結	令和 9 年 6 月

2

要求水準書骨子(案)

第1章 本要求水準書の位置付け

第1節 総則

2 契約金額の変更

以下の場合、別途精算（契約変更）を行う。

- （1）処理対象物が計画年間ごみ処理量（要求水準書骨子（案）5ページ）を上回った場合
（参考）表17 超過費用の支払について
（要求水準書骨子（案）25ページ）
- （2）当初定めた範囲を超えて物価変動が生じた場合
（参考）添付資料5 物価スライドに関する考え方

※契約前に協議を行い、その内容を契約書に記載する。

- 8 想定されるリスクの分担
添付資料 2 「リスク分担表」 のとおり

第 3 節 ユーティリティ

電気、上下水、都市ガスの使用料金は当組合が負担する。

3 業務時間

・ 業務日

土曜日、日曜日および1月1日から1月3日を除く
ただし、**一般持込については、土曜日も実施する。**



市民サービスの向上を図るため、土曜日も搬入を想定している。**受付業務は必須であるが、施設を稼働するかどうかは運転事業者（受託者）の提案による。**

4 処理対象物及び搬入形態

びん・缶について、現在はオレンジ色のコンテナで搬入しているが、**新施設では袋収集**を想定している。**将来、びん・缶・ペットボトル混合収集となる可能性**がある。

6 搬入出車両

- ・ 市民持込ステーション

天井の高さが低いため、**車両サイズの制限**を設ける予定である。

また、ごみを降ろすのに時間がかかることから、**予約制**を想定している。

なお、組織市（三鷹市、調布市）が、不燃、資源、粗大ごみの収集運搬許可を出した場合、**許可車両は、2回計量が必要なため、市民持込ステーションに搬入する**予定である。

7 概略処理方法

粗大ごみと有害ごみを除き、ピット&クレーン方式となる。

原則、**クレーンは常時2台稼働**するので、クレーン操作員は複数人必要となる。

有価物の売却先は、当組合が決定する。

売却代金は当組合の収益とする予定である。

8 総職員数及び人員配置

総職員数及び人員配置は運転事業者（受託者）の提案による。

なお、総職員数には、休暇取得等に伴う代替人員の人数も含めること

第2節 受付・計量業務

I Cカードに関する記載が不明瞭であるため、後日、記載内容について修正を行う予定である。

添付資料4－3「計量フローシート」を確認のこと

1 受付・計量業務

ごみの荷下ろしにより、車両を傷つける可能性があるため、原則、**ごみの荷下ろしの補助は行わない。**
ただし、**特別な事情がある場合は、当組合に連絡し、当組合職員の指示（立会い）のもと実施する。**

第1節 業務範囲

費用負担がわからないものについては、**実施方針（案）**
添付資料2 実施方針（案）及び要求水準書骨子（案）
に関する意見・質問書に記載のうえ提出すること。

第2節 機械及び建築物等の保全業務

日常点検は運転事業者（受託者）の業務となり、
定期点検、法定点検は当組合の業務となる。

添付資料 1 機器配置平面図の解説

1 手選別コンベヤのサイズ等

（単位：m）

コンベヤ名	機長	幅	有効幅	要因配置 可能距離	選別内容
プラスチック系統					
No 1. 軽量プラ	1 7. 6	1. 2	1. 0 5	1 4. 4	異物除去
N0 2. 軽量プラ	1 9. 0	1. 2	1. 0 5	1 4. 4	異物除去
重量プラ	2 0. 5	1. 2	1. 0 5	1 4. 4	異物除去
びん・缶・ペット系統					
びん・缶	2 1. 2	1. 2	1. 0 5	6. 0	異物除去
びん	1 4. 6	0. 6	0. 4 5	7. 5	3色選別

添付資料 1 機器配置平面図の解説

1 手選別コンベヤのサイズ等

（単位：m）

コンベヤ名	機長	幅	有効幅	要因配置 可能距離	選別内容
ペットボトル系統					
ペットボトル	2 2. 5	1. 2	1. 0 5	4. 0	異物除去
不燃ごみ系統					
鉄類	1 0. 9	0. 9	0. 7 5	8. 7	異物除去
不燃ごみ	1 1. 1	1. 2	1. 0 5	1 0. 0	有価物 小型家電 危険物

添付資料 1 機器配置平面図の解説

2 居室等の広さ（広さは室の合計）

事務室：2室、約56m²

会議室：1室、約31m²

休憩室：2室、約102m²

医務室：男女各1室、約31m²

更衣室：男女各1室、約121m²（シャワー室含む）

倉庫：1室、約8m²

このほか、プラットホーム監視室あり

添付資料 1 機器配置平面図の解説

- 3 付帯設備（災害時には市民に開放する。）
 - 男女浴室（カラン：男女各30個）
 - 洗濯機・乾燥機（各20台）